

| Świadectwo jakości paliw stałych nr SFT / 23003277 | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------|---|----------------------|------------|
| WĘGLOKOKS S.A. ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | | | Adres punktu sprzedaży: Węglózbyt S.A. 63-410 Ostrów Wielkopolski, ul. Węgłowa 4 | | |
| NIP: 634 00 17 095 REGON: 271883564 KRS 0000095342 | | | Odbiorca: Gmina GOŁUCHÓW | | |
| SORTYMENT: Orzech 25 – 50 mm | | | | | |
| Certyfikat jakości POLCARGO Medyka Sp. z o.o. | | | | | |
| Parametr | Symbol | Jednostka | Wartość wskazana przez przedsiębiorcę ¹⁾ | Wartość dopuszczalna | |
| | | | | minimalna | maksymalna |
| Zawartość popiołu | A ^r | % | max. 12 | - | 12,00 |
| Zawartość siarki całkowitej | S _t ^r | % | max. 1,0 | - | 1,70 |
| Zawartość części lotnych | V ^{daf} | % | min.40 | - | - |
| Wartość opałowa | Q _i ^r | MJ/kg | min. 24,00 | 22,00 | - |
| Zdolność spiekania | RI | - | 1 | - | - |
| Wymiar ziarna | - | mm | 25 - 50 | 25,00 | 80,00 |
| Zawartość podziarna | - | % | max. 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Zawartość nadziarna | - | % | max. 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Zawartość wilgoci całkowitej | W _t ^r | % | max. 15,0 | - | 20,00 |
| Oświadczam, że paliwo stałe, dla którego jest wystawiane to świadectwo, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. | | | | | |
| Katowice 24.02.2023 | | | {Podpis} | | |
| 1) Wartość parametrów paliwa stałego wskazuje się poprzez przedstawienie granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego, z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. | | | | | |
| 2) Wartość dopuszczalna dla paliwa stałego określona w przepisach wydanych na podstawie art. 3a. ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. | | | | | |